

改正後

現行

別記様式第14 非常警報器具及び設備 (その2)

起動装置	周囲の状況				
	外形				
増設	押しボタン等				
	発信機・非常電話				
	自動火災報知設備との連動				
	周囲の状況				
	外形				
	表示				
	電圧計	V			
	スイッチ類				
	保護板				
	ヒューズ類	A			
	継電器				
	計器類				
	表示灯				
	結線接続				
器等	接地				
	回路選択				
	2以上の操作部等				
	遠隔操作器の連動				
	非常用放送切替				
	※地震動予報等に係る放送切替				
	回路短絡				
	音声警報音				
	火災音信号				
	マイクロホン				
	予備品等				
スピーカー	外形				
	取付状態				
	音圧等				
	鳴動方式	一斉区分相互再鳴動			
表	表示灯				
	周囲の状況				
警鐘・等	外形				
	機能				

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
 6 表中※印のあるものは、消防法施行規則（昭和36年自治省令第6号）第二十五条の二第二項第三号リに規定する地震動予報等に係る放送を行う場合に限る。

別記様式第14 非常警報器具及び設備 (その2)

起動装置	周囲の状況				
	外形				
増設	押しボタン等				
	発信機・非常電話				
	自動火災報知設備との連動				
	周囲の状況				
	外形				
	表示				
	電圧計	V			
	スイッチ類				
	保護板				
	ヒューズ類	A			
	継電器				
	計器類				
	表示灯				
	結線接続				
器等	接地				
	回路選択				
	2以上の操作部等				
	遠隔操作器の連動				
	非常用放送切替				
	回路短絡				
	音声警報音				
	火災音信号				
	マイクロホン				
	予備品等				
	スピーカー	外形			
取付状態					
音圧等					
鳴動方式		一斉区分相互再鳴動			
表	表示灯				
	周囲の状況				
警鐘・等	外形				
	機能				

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。