

別記様式第7

(その1)

ハロゲン化物 (ハロン2402、1211、1301、HFC-23、HFC-227ea、FK-5-1-12) (区画名:) 消火設備点検票 (設備方式: 全域・局所・移動)				
名称		防火管理者	㊦	
所在		立会者	㊦	
点検種別	機器・総合	点検年月日	年 月 日 ~ 年 月 日	
点検者	資格番号	点検者所属会社	社名 TEL	
	氏名		住所	
点検項目	点検結果		措置内容	
	種別・容量等の内容	判定 不良内容		
機器点検				
蓄圧式ハロゲン化物消火剤貯蔵容器等	消火剤貯蔵容器	周囲の状況		
		外形		
		表示・標識		
	※消火剤量		本	
	容器弁	外形		
		安全性		
	安全装置	外形		
		安全性		
	容器弁開放装置	外形		
		電気式		
	ガス圧式			
指示圧力計				
連結管・集合管				
加圧式ハロゲン化物消火剤貯蔵容器等	消火剤タンク	周囲の状況		
		外形		
		表示・標識		
	安全装置			
	消火剤量		kg	
放出弁				
放出弁開放装置	外形			
	電気式			
	ガス圧式			
バルブ類				

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
 6 ※印のあるものは、(その5)に容器ごとの点検結果を記入すること。

別記様式第7

(その1)

ハロゲン化物 (ハロン2402、1211、1301、HFC23、HFC227) 消火設備点検票 (区画名:) (設備方式: 全域・局所・移動)				
名称		防火管理者	㊦	
所在		立会者	㊦	
点検種別	機器・総合	点検年月日	年 月 日 ~ 年 月 日	
点検者	資格番号	点検者所属会社	社名 TEL	
	氏名		住所	
点検項目	点検結果		措置内容	
	種別・容量等の内容	判定 不良内容		
機器点検				
蓄圧式ハロゲン化物消火剤貯蔵容器等	消火剤貯蔵容器	周囲の状況		
		外形		
		表示・標識		
	※消火剤量		本	
	容器弁開放装置	外形		
		電気式		
		ガス圧式		
	指示圧力計			
	連結管・集合管			
	加圧式ハロゲン化物消火剤貯蔵容器等	消火剤タンク	周囲の状況	
外形				
表示・標識				
安全装置				
消火剤量			kg	
放出弁開放装置				
放出弁開放装置	外形			
	電気式			
	ガス圧式			
バルブ類				
加圧用ガス容器等	加圧用ガス容器	周囲の状況		
		外形		
		表示		
	※ガス量		本	
	容器弁開放装置	外形		
電気式				
	ガス圧式			
圧力調整器				
連結管・集合管				

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
 6 ※印のあるものは、(その5)に容器ごとの点検結果を記入すること。

別記様式第7

ハロゲン化物消火設備 (その2)

加圧式ハロゲン化物消火貯蔵容器等	加圧用ガス容器等	周囲の状況			
		加圧用ガス容器	外形表示		
		※ ガス量		本	
		容器弁	外形 安全性		
		安全装置	外形 安全性		
	容器弁開放装置	外形			
		電気式 ガス圧式			
	連結管・集合管				
	起動用ガス容器等	起動用ガス容器	外形表示		
		※ ガス量		本	
容器弁		外形 安全性			
安全装置		外形 安全性			
容器弁開放装置		外形 電気式 手動式			
選択弁	本体	外形 機能			
	開放装置	外形 電気式 ガス圧式			
操作管・逆止弁		外形 機能			
起動装置	手動式起動装置	周囲の状況			
		操作箱			
		表示			
		電源表示灯			
		音響警報起動用スイッチ			
		放出用・非常停止用スイッチ			
		表示灯			
	保護カバー				
	自動装置	火災感知装置	専用 兼用		
		自動・手動切替装置			
自動・手動切替表示灯					
警報装置	外形				
	音響警報 音声警報				

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
 6 ※印のあるものは、(その5)に容器ごとの点検結果を記入すること。

別記様式第7

ハロゲン化物消火設備 (その2)

起動用ガス容器等	起動用ガス容器	外形表示			
		※ ガス量		本	
		容器弁	外形 電気式 手動式		
		本体	外形		
			機能		
	開放装置	外形			
		電気式 ガス圧式			
	操作管・逆止弁		外形 機能		
	起動装置	手動式起動装置	周囲の状況		
			操作箱		
表示					
電源表示灯					
音響警報起動用スイッチ					
放出用・非常停止用スイッチ					
表示灯					
保護カバー					
自動装置		火災感知装置	専用 兼用		
		自動・手動切替装置			
	自動・手動切替表示灯				
警報装置	外形				
	音響警報 音声警報				
制御盤	制御盤	周囲の状況			
		外形			
		表示			
		電圧計		V	
		開閉器・スイッチ類			
		ヒューズ類		A	
		継電器			
		表示灯			
		結線接続			
		接地			
遅延装置		秒			
自動・手動切替機能					
放出制御機能					
制御盤用音響警報装置					
予備品等					

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
 6 ※印のあるものは、(その5)に容器ごとの点検結果を記入すること。