

平成26年4月14日付官報により再度「ハロゲン化物消火設備点検票」の様式が一部変更となります。（平成25年11月26日付の法令改正は、未対応とします。）
旧様式（平成25年11月26日法令改正前）

別記様式第7 (その1)

ハロゲン化物（ハロン2402,1211,1301,HFC23,HFC227）消火設備点検票 (区画名:)				
(設備方式: 全域・局所・移動)				
名称		防火管理者	㊦	
所在		立会者	㊦	
点検種別	機器・総合	点検年月日	年 月 日 ~ 年 月 日	
点検者	資格 番号	点検者	社名 TEL	
	氏名		所属会社 住所	
点検項目		点検結果		
		種別・容量等の内容	判定 不良内容 措置内容	
加圧式ハロゲン化物消火剤貯蔵容器等	機器点検			
	消火剤貯蔵容器	周囲の状況		
		外形表示・標識		
	※消火剤量		本	
	容器弁開放装置	外形		
		電気式ガス圧式		
	指示圧力計			
	連結管・集合管			
	消火剤タンク	周囲の状況		
		外形表示・標識		
消火剤量		kg		
放出弁開放装置	外形			
	電気式ガス圧式			
バルブ類				
加圧用ガス容器等	加圧用ガス容器	周囲の状況		
		外形表示		
	※ガス量		本	
	容器弁開放装置	外形		
		電気式ガス圧式		
圧力調整器				
連結管・集合管				

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
4 選択枚のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
6 ※印のあるものは、(その5)に容器ごとの点検結果を記入すること。

新様式

別記様式第7 (その1)

ハロゲン化物（ハロン2402,1211,1301 <u>HFC23,HFC227ea,FK-5-1-</u> ）区画名:)				
(設備方式: 全域・局所・移動)				
名称		防火管理者	㊦	
所在		立会者	㊦	
点検種別	機器・総合	点検年月日	年 月 日 ~ 年 月 日	
点検者	資格 番号	点検者	社名 TEL	
	氏名		所属会社 住所	
点検項目		点検結果		
		種別・容量等の内容	判定 不良内容 措置内容	
加圧式ハロゲン化物消火剤貯蔵容器等	機器点検			
	消火剤貯蔵容器	周囲の状況		
		外形表示・標識		
	※消火剤量		本	
	容器弁開放装置	外形		
		電気式ガス圧式		
	指示圧力計			
	連結管・集合管			
	消火剤タンク	周囲の状況		
		外形表示・標識		
消火剤量		kg		
放出弁開放装置	外形			
	電気式ガス圧式			
バルブ				
加圧用ガス容器等	加圧用ガス容器	周囲の状況		
		外形表示		
	※ガス量		本	
	容器弁開放装置	外形		
		電気式ガス圧式		
圧力調整器				
連結管・集合管				

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
4 選択枚のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
6 ※印のあるものは、(その5)に容器ごとの点検結果を記入すること。

旧様式（平成25年11月26日法令改正前）

別記様式第7

ハロゲン化物消火設備（その2）

起 動 用 ガ ス 容 器 等	起 動 用 ガ ス 容 器	外 形 表 示			
	※	ガ ス 量		本	
	容 器 弁 開 放 装 置	外 形 電 気 式 手 動 式			
選 択 弁	本 体 開 放 装 置	外 形 機 能			
		外 形 電 気 式 ガ ス 圧 式			
操 作 管 ・ 逆 止 弁		外 形 機 能			
起 動 装 置	手 動 式 起 動 装 置	周 囲 の 状 況			
		操 作 箱 表 示			
		電 源 表 示 灯			
		音 響 警 報 起 動 用 スイッチ			
		放 出 用 ・ 非 常 停 止 用 スイッチ			
		表 示 灯			
	保 護 カ バ ー				
自 動 式 起 動 装 置	火 災 感 知 装 置		専 用	兼 用	
	自 動 ・ 手 動 切 替 装 置				
警 報 装 置	自 動 ・ 手 動 切 替 表 示 灯	外 形			
		音 響 警 報			
		音 声 警 報			
制 御 盤	周 囲 の 状 況				
	外 形 表 示				
	電 圧 計		V		
	開 閉 器 ・ スイッチ類				
	ヒ ュ ー ズ 類		A		
	繼 電 器				
	表 示 灯				
	結 線 接 続				
	接 地				
	遅 延 装 置			秒	
自 動 ・ 手 動 切 替 機 能					
放 出 制 御 機 能					
制 御 盤 用 音 響 警 報 装 置					
予 備 品 等					

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 4 選択数のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
 6 ※印のあるものは、(その5)に容器ごとの点検結果を記入すること。

新様式

別記様式第7

ハロゲン化物消火設備（その2）

起 動 用 ガ ス 容 器 等	起 動 用 ガ ス 容 器	外 形 表 示			
	※	ガ ス 量		本	
	容 器 弁 開 放 装 置	外 形 安 全 性			
外 形 安 全 性					
選 択 弁	容 器 弁 開 放 装 置	外 形 電 気 式 手 動 式			
		外 形 機 能			
操 作 管 ・ 逆 止 弁	開 放 装 置	外 形 電 気 式 ガ ス 圧 式			
		外 形 機 能			
起 動 装 置	手 動 式 起 動 装 置	周 囲 の 状 況			
		操 作 箱 表 示			
		電 源 表 示 灯			
		音 響 警 報 起 動 用 スイッチ			
		放 出 用 ・ 非 常 停 止 用 スイッチ			
		表 示 灯			
	保 護 カ バ ー				
自 動 式 起 動 装 置	火 災 感 知 装 置		専 用	兼 用	
	自 動 ・ 手 動 切 替 装 置				
警 報 装 置	自 動 ・ 手 動 切 替 表 示 灯	外 形			
		音 響 警 報			
		音 声 警 報			
制 御 盤	周 囲 の 状 況				
	外 形 表 示				
	電 圧 計		V		
	開 閉 器 ・ スイッチ類				
	ヒ ュ ー ズ 類		A		
	繼 電 器				
	表 示 灯				
	結 線 接 続				
	接 地				
	遅 延 装 置			秒	
自 動 ・ 手 動 切 替 機 能					
放 出 制 御 機 能					
制 御 盤 用 音 響 警 報 装 置					
予 備 品 等					

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 4 選択数のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
 6 ※印のあるものは、(その5)に容器ごとの点検結果を記入すること。