

平成26年4月14日付官報により再度「粉末消火設備点検票」の様式が一部変更となります。（平成25年11月26日付の法令改正は、未対応とします。）  
旧様式（平成25年11月26日法令改正前）

別記様式第8

(その1)

粉末消火設備点検票 (区画名: ) (設備方式: 全域・局所・移動)						
名称					防火管理者	㊟
所在					立会者	㊟
点検種別	機器・総合	点検年月日	年 月 日 ~ 年 月 日			
点検者	資格 番号	点検者 社名	TEL			
	氏名		所属会社	住所		
点検項目		点検結果			措置内容	
機器点検		種別・容量等の内容	判定	不良内容		
蓄圧式粉末消火剤貯蔵容器等	消火剤貯蔵容器	周囲の状況 外形表示・標識				
	※消火剤量	本				
	容器弁開放装置	外形電気式 ガス圧式				
	指示圧力計	MPa				
	バルブ類					
	連結管・集合管					
	加圧式粉末消火剤貯蔵容器等	消火剤貯蔵タンク	周囲の状況 外形表示・標識 安全装置			
		消火剤量	kg			
		放出弁開放装置	外形電気式 ガス圧式			
		バルブ類				
加圧用ガス容器		周囲の状況 外形表示				
※ガス量		本				
容器弁開放装置		外形電気式 ガス圧式				
等		圧力調整器				
等		連結管・集合管				
等		定圧作動装置				

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。  
2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。  
3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。  
4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。  
5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。  
6 ※印のあるものは、(その5)に容器ごとの点検結果を記入すること。

新様式

別記様式第8

(その1)

粉末消火設備点検票 (区画名: ) (設備方式: 全域・局所・移動)						
名称					防火管理者	㊟
所在					立会者	㊟
点検種別	機器・総合	点検年月日	年 月 日 ~ 年 月 日			
点検者	資格 番号	点検者 社名	TEL			
	氏名		所属会社	住所		
点検項目		点検結果			措置内容	
機器点検		種別・容量等の内容	判定	不良内容		
蓄圧式粉末消火剤貯蔵容器等	消火剤貯蔵容器	周囲の状況 外形表示・標識				
	※消火剤量	本				
	容器弁開放装置	外形電気式 ガス圧式				
	指示圧力計	MPa				
	バルブ類					
	連結管・集合管					
	加圧式粉末消火剤貯蔵容器等	消火剤貯蔵タンク	周囲の状況 外形表示・標識 安全装置			
		消火剤量	kg			
		放出弁開放装置	外形電気式 ガス圧式			
		バルブ類				
加圧用ガス容器		周囲の状況 外形表示				
※ガス量		本				
容器弁開放装置		外形電気式 ガス圧式				
等		圧力調整器				
等		連結管・集合管				
等		定圧作動装置				

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。  
2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。  
3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。  
4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。  
5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。  
6 ※印のあるものは、(その5)に容器ごとの点検結果を記入すること。

旧様式（平成25年11月26日法令改正前）

別記様式第8

粉末消火設備（その2）

起動用ガス容器等	起動用ガス容器	外形表示			
	※ガス量		本		
	容器弁開放装置	外形表示 電気式 手動式			
選択弁	本体	外形表示 機能			
	開放装置	外形表示 電気式 ガス圧式			
操作管・逆止弁		外形表示 機能			
起動装置	手動式起動装置	周囲の状況			
		操作箱表示			
		電源表示灯			
		音響警報起動用スイッチ			
		放出用・非常停止用スイッチ			
		表示灯			
	保護カバー				
自動装置	火災感知装置		専用 兼用		
	自動・手動切替装置				
	自動・手動切替表示灯				
警報装置	外形				
	音響警報 音声警報				
制御盤	周囲の状況				
	外形表示				
	電圧計		V		
	開閉器・スイッチ類				
	ヒューズ類		A		
	継電器				
	表示灯				
	結線接続				
	接地				
	遅延装置		秒		
自動・手動切替機能					
予備品等					

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。  
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。  
 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。  
 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。  
 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。  
 6 ※印のあるものは、（その5）に容器ごとの点検結果を記入すること。

新様式

別記様式第8

粉末消火設備（その2）

起動用ガス容器等	起動用ガス容器	外形表示			
	※ガス量		本		
	容器弁開放装置	外形表示 電気式 手動式			
選択弁	本体	外形表示 機能			
	開放装置	外形表示 電気式 ガス圧式			
操作管・逆止弁		外形表示 機能			
起動装置	手動式起動装置	周囲の状況			
		操作箱表示			
		電源表示灯			
		音響警報起動用スイッチ			
		放出用・非常停止用スイッチ			
		表示灯			
	保護カバー				
自動装置	火災感知装置		専用 兼用		
	自動・手動切替装置				
	自動・手動切替表示灯				
警報装置	外形				
	音響警報 音声警報				
制御盤	周囲の状況				
	外形表示				
	電圧計		V		
	開閉器・スイッチ類				
	ヒューズ類		A		
	継電器				
	表示灯				
	結線接続				
	接地				
	遅延装置		秒		
自動・手動切替機能					
予備品等					

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。  
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。  
 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。  
 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。  
 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。  
 6 ※印のあるものは、（その5）に容器ごとの点検結果を記入すること。