

平成27年3月16日付官報（号外第55号）により「消防機関へ通報する火災報知設備点検票」の様式が一部変更となります。

改正後

別記様式第13

(その1)

消防機関へ通報する火災報知設備点検票					
名称			防火管理者	㊦	
所在			立会者	㊦	
点検種別	機器	点検年月日	年 月 日～年 月 日		
点検者	資格番号	点検者 氏名	社名	TEL	
	氏名		住所	所属会社	
点検項目	点検結果			措置内容	
	種別・容量等の内容	判定	不良内容		
機 器 点 検					
火災報知装置	予備電源	外形			
		表示			
		結線接続			
		電圧	V		
		切替装置			
		充電装置			
本体	周囲の状況	外形			
		表示			
	ヒューズ類	予備品等	A		
		起動機能	手動起動装置 連動起動機能		
	優先通報機能				
	通報頭出し機能				
	手動起動装置優先機能				
	蓄積音声情報機能				
	再呼出し機能				
	通話機能等 (特定火災通報装置を除く。)	消防機関からの呼出し			
不応答時の通報継続					
切替					
通話機能等 (特定火災通報装置を除く。)	通話中断時の呼返し				
	消防機関からの呼出し				
	通話中断時の呼返し				

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

現 行

別記様式第13

(その1)

消防機関へ通報する火災報知設備点検票					
名称			防火管理者	㊦	
所在			立会者	㊦	
点検種別	機器	点検年月日	年 月 日～年 月 日		
点検者	資格番号	点検者 氏名	社名	TEL	
	氏名		住所	所属会社	
点検項目	点検結果			措置内容	
	種別・容量等の内容	判定	不良内容		
機 器 点 検					
火災報知装置	予備電源	外形			
		表示			
		結線接続			
		電圧	V		
		切替装置			
		充電装置			
本体	周囲の状況	外形			
		表示			
	ヒューズ類	予備品等	A		
		起動機能			
	優先通報機能				
	通報頭出し機能				
	蓄積音声情報機能				
	再呼出し機能				
	通話機能等 (特定火災通報装置を除く。)	消防機関からの呼出し			
		不応答時の通報継続			
切替					
通話機能等 (特定火災通報装置を除く。)	通話中断時の呼返し				
	消防機関からの呼出し				
	通話中断時の呼返し				
通話機能等 (特定火災通報装置を除く。)	ハンズフリー通話への移行				
	切替				
電話回線の保持					
モニター機能					

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

改 正 後

別記様式第13 消防機関へ通報する火災報知設備 (その2)

火災通報装置	本体	通話機能等 (特定火災 通報装置に 限る。)	ハンズフリー通話への移行						
		切替							
		電話回線の保持							
		モニター機能							
遠隔起動装置	周囲の状況								
	外形								
	表示機能								
消防機関へ通報する火災報知設備	発信機	周囲の状況							
		外形							
	機能	押しボタン							
		連動起動機能							
	結線接続								
	標識	標識板	外形						
常夜灯									
標識灯									
備考									
測定機器	機器名	型 式	校正年月日	製造者名	機器名	型 式	校正年月日	製造者名	

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

現 行

別記様式第13 消防機関へ通報する火災報知設備 (その2)

火災通報装置	遠隔起動装置	周囲の状況							
		外形							
		表示機能							
消防機関へ通報する火災報知設備	発信機	周囲の状況							
		外形							
		機能							
備	標識	結線接続							
		標識板	外形						
			常夜灯						
標識灯									
備考									
測定機器	機器名	型 式	校正年月日	製造者名	機器名	型 式	校正年月日	製造者名	

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。