

別記様式第 2

改正後

(その 1)

屋内消火栓設備点検票										
名 称				防 火 管 理 者						<input type="checkbox"/>
所 在				立 会 者						<input type="checkbox"/>
点検種別	機 器 ・ 総 合	点検年月日	年 月 日 ~ 年 月 日							
点 検 者	氏名		点 検 者 所 属 会 社	社名	TEL					
				住所						
点 検 備 名	ポンプ	製造者名		電動機	製造者名					
		型式等			型式等					
点 検 項 目		点 検 結 果			措 置 内 容					
		種別・容量等の内容	判定	不良内容						
機 器 点 検										
水 源	貯 水 槽	種別								
	水 量		m <sup>3</sup>							
	水 状									
	給 水 装 置									
	水 位 計									
	圧 力 計									
バルブ類										
加 圧 送 水 装 置 式	電動機の制御装置	周囲の状況								
		外形								
		表示								
		電圧計・電流計	V	A						
		開閉器・スイッチ類								
		ヒューズ類		A						
		継電器								
		表示灯								
		結線接続								
		接地		種接地						
予備品等										

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A4 とすること。  
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。  
 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。  
 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。  
 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第 2

改正前

(その 1)

屋内消火栓設備点検票										
名 称				防 火 管 理 者						<input type="checkbox"/>
所 在				立 会 者						<input type="checkbox"/>
点検種別	機 器 ・ 総 合	点検年月日	年 月 日 ~ 年 月 日							
点 検 者	資格 番号		点 検 者 所 属 会 社	社名	TEL					
	氏名			住所						
点 検 備 名	ポンプ	製造者名		電動機	製造者名					
		型式等			型式等					
点 検 項 目		点 検 結 果			措 置 内 容					
		種別・容量等の内容	判定	不良内容						
機 器 点 検										
水 源	貯 水 槽	種別								
	水 量		m <sup>3</sup>							
	水 状									
	給 水 装 置									
	水 位 計									
	圧 力 計									
バルブ類										
加 圧 送 水 装 置 式	電動機の制御装置	周囲の状況								
		外形								
		表示								
		電圧計・電流計	V	A						
		開閉器・スイッチ類								
		ヒューズ類		A						
		継電器								
		表示灯								
		結線接続								
		接地		種接地						
予備品等										

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格 A4 とすること。  
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。  
 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。  
 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。  
 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第2

屋内消火栓設備（その2）

加 圧 送 水 方 式 装 置	ボ 送 水 機 動 電 機	起 動 装 置	直接 操作 部	周囲の状況				
				外形				
				表示機能				
		遠隔 操作 部	周囲の状況					
			外形					
			表示機能	専用	兼用			
		遠隔 起動 部	周囲の状況					
			外形					
			機能					
		起 動 用 水 圧	開 閉 装 置	圧力スイッチ	設定圧力	MPa		
				起動用圧力タンク		MPa		
				機能	作動圧力	MPa		
	電 機	外形						
		回転軸						
		軸受部						
	ボ 送 水 機 動 電 機	軸継手						
		機能						
		外形						
	ボ 送 水 機 動 電 機	回転軸						
		軸受部						
		グランド部						
	ボ 送 水 機 動 電 機	連成計・圧力計						
		性能	MPa	L/min				
呼水槽			L					
呼 水 装 置	バルブ類							
	自動給水装置							
	減水警報装置							
呼 水 装 置	フート弁							
	性能試験装置							
	高架水槽方式		MPa					
呼 水 装 置	圧力水槽方式		MPa					
	減圧のための措置							

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A4 とすること。  
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。  
 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。  
 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。  
 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第2

屋内消火栓設備（その2）

加 圧 送 水 方 式 装 置	ボ 送 水 機 動 電 機	起 動 装 置	直接 操作 部	周囲の状況				
				外形				
				表示機能				
		遠隔 操作 部	周囲の状況					
			外形					
			表示機能	専用	兼用			
		遠隔 起動 部	周囲の状況					
			外形					
			機能					
		起 動 用 水 圧	開 閉 装 置	圧力スイッチ	設定圧力	MPa		
				起動用圧力タンク		MPa		
				機能	作動圧力	MPa		
	電 機	外形						
		回転軸						
		軸受部						
	ボ 送 水 機 動 電 機	軸継手						
		機能						
		外形						
	ボ 送 水 機 動 電 機	回転軸						
		軸受部						
		グランド部						
	ボ 送 水 機 動 電 機	連成計・圧力計						
		性能	MPa	ℓ/min				
呼水槽			ℓ					
呼 水 装 置	バルブ類							
	自動給水装置							
	減水警報装置							
呼 水 装 置	フート弁							
	性能試験装置							
	高架水槽方式		MPa					
呼 水 装 置	圧力水槽方式		MPa					
	減圧のための措置							

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格 A4 とすること。  
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。  
 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。  
 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。  
 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第2

屋内消火栓設備（その3）

配管等	管・管継手							
	支持金具・つり金具							
	バルブ類							
	ろ過装置							
屋内消火栓箱等	逃し配管							
	消火栓箱	周囲の状況						
		外形表示						
	ホース・ノズル	外形	1号消火栓	ホース m×	ノズル径 mm			
			易操作性1号消火栓・2号消火栓・広範囲型2号消火栓	ホース m×	ノズル径 mm			
	操作性							
	ホースの耐圧性能							
	消火栓開閉弁							
	表示灯		専用	兼用				
	始動表示灯							
使用方法の表示								
降下装置	周囲の状況							
	外形表示灯							
	表示機能							
耐震措置								
総合点検								
ポンプ方式	起動性能等	加圧送水装置						
		表示・警報等						
	電動機	運転電流		A				
		運転状況						
放水	放水圧力		MPa					
	放水流量		L/min					
高架水槽方式・圧力水槽方式	放水圧力		MPa					
	放水流量		L/min					
減圧のための措置								
備考								
測定機器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。  
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。  
 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。  
 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。  
 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第2

屋内消火栓設備（その3）

配管等	管・管継手							
	支持金具・つり金具							
	バルブ類							
	ろ過装置							
屋内消火栓箱等	逃し配管							
	消火栓箱	周囲の状況						
		外形表示						
	ホース・ノズル	外形	1号消火栓	ホース m×	ノズル径 mm			
			易操作性1号消火栓・2号消火栓・広範囲型2号消火栓	ホース m×	ノズル径 mm			
	操作性							
	ホースの耐圧性能							
	消火栓開閉弁							
	表示灯		専用	兼用				
	始動表示灯							
使用方法の表示								
降下装置	周囲の状況							
	外形表示灯							
	表示機能							
耐震措置								
総合点検								
ポンプ方式	起動性能等	加圧送水装置						
		表示・警報等						
	電動機	運転電流		A				
		運転状況						
放水	放水圧力		MPa					
	放水流量		ℓ/min					
高架水槽方式・圧力水槽方式	放水圧力		MPa					
	放水流量		ℓ/min					
減圧のための措置								
備考								
測定機器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。  
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。  
 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。  
 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。  
 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。